

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej
57- 500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4
NIP: 881146771, REGON: 020793982
tel.(0 prefix) 74 8111-740, fax (0-prefix) 74 8114 126,
e-mail:zwik@bystrzyca.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Nr sprawy: 5/ZWiK/P/2014

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na realizację projektu
pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”**

**polegającym na realizacji
KONTRAKTU nr 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA
KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

45232410-9

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Roboty montażowe – kanalizacja
podciśnieniowa i rurociąg tłoczny

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków

45232323-3

Przepompownie ścieków

Dodatkowe przedmioty:

45000000-7

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Roboty budowlane Wymagania ogólne

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – roboty ziemne

45111290-7

Roboty przygotowawcze do świadczenia usług Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

45112210-0

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Usunięcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej)

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5

Zagospodarowanie terenu i rekultywacja zieleni

45252124-3

Przepompowywanie

45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232200-4

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektrycznych

45314300-4

Instalowanie infrastruktury okablowania

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**na realizację projektu
pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”**

polegającego na realizacji

**KONTRAKTU nr 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA
KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA**

Nr sprawy: 5/ZWiK/P/2014

1. Nazwa i adres Zamawiającego

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej
57- 500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4
NIP: 881146771, REGON: 020793982
tel. 74 8111-740, fax 74 8114 126,
e-mail:zwik@bystrzyca.pl**

godziny urzędowania: dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi, przy czym Zamawiający jest zamawiającym sektorem i dodatkowo stosuje procedury udzielania zamówień zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.,z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28.11.2008 roku.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro.

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U. z 2013 poz 231),

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692),

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735),
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn.zm.),
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.),
h) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
i) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.).

3.Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

KONTRAKT nr 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA

Część pierwsza – Oferta częściowa 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamenhofa oraz przyległych (osiedle Asnyka) w Bystrzycy Kłodzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Senatorska - Pl. Szpitalny w Bystrzycy Kłodzkiej.

Część druga – Oferta częściowa 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Część trzecia – Oferta częściowa 3

Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej dla Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza – Oferta częściowa 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamenhofa oraz przyległych (osiedle Asnyka) w Bystrzycy Kłodzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Senatorska - Pl. Szpitalny w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną, która odbierać będzie ścieki sanitarne z poszczególnych posesji na ww. ulicach (z kanałami bocznymi i odgałęzieniami do granic poszczególnych posesji) i odprowadzać je do istniejącego kanału grawitacyjnego na ul. Senatorskiej, na ul. Górnej, na Pl. Szpitalny, na ul. Zamenhofa lub pompowni w ul. Zamenhofa. W ramach zadania wykonana zostanie również pompownia ścieków w ul. Zamenhofa (skrzyżowanie z ul. Broniewskiego), z której rurociąg tłoczny zostanie włączony do budowanego kolektora tłoczego (z Długopola Zdroju – wg projektu WZ PRO, mgr inż. Zbigniew Wnęk, 2009 rok) poprzez studzienkę połączeniową.

Projekt ten także przewiduje, w rejonie ulicy Senatorskiej, wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej (rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej) i ominięcie istniejącego osadnika ścieków.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Kluczowymi częściami zamówienia są: kanały o średnicy 200 mm oraz pompownia ścieków.

Sumarycznie całość zadania:

- kanalizacja sanitarna fi 200 – ok. 2 765,5 m,
- kanalizacja sanitarna fi 160 – ok. 519,5 m,
- rurociąg tłoczny fi 90 – ok. 4,5 m,
- pompownia 6<Q,7 l/s - 1 kpl,
- projektowane kanały boczne i odgałęzienia do granic poszczególnych posesji – ok. 109 sztuk.

Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości.

Część druga – Oferta częściowa 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Zadanie polega na budowie kanalizacji grawitacyjnej, która odbierać będzie ścieki sanitarne z poszczególnych posesji na ulicy 1go Sierpnia i odprowadzać je do istniejącego kanału na ul. Wojska Polskiego. Projektowane kanały będą przechodziły na drugą stronę ulicy Strażackiej (droga wojewódzka), umożliwiając dalsze podłączenie kolejnych użytkowników.

Kluczową częścią zamówienia jest grawitacyjny kanał fi 200 w ciągu ulicy 1-go Sierpnia, ciągnący się od ul. Strażackiej (wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji) do ul. Wojska Polskiego (wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji).

Sumarycznie całość zadania:

- projektowana długość kanałów 200 PP - ok. 350 m,
- projektowane kanały boczne i odgałęzienia do granic poszczególnych posesji – ok. 28 sztuk.

Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości.

Część trzecia – Oferta częściowa 3

Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej dla Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną, która odbierać będzie ścieki deszczowe z poszczególnych istniejących kanałów i odprowadzać je do potoku Bystrzyca Kłodzka. Pozwoli to na rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej dla Osiedla Szkolnego.

Ogółem powierzchnia spływu, z której odprowadzane będą ścieki deszczowe wynosi 2,1 ha.

Kluczowe części zamówienia to kanalizacja grawitacyjna fi 400 i wylot kanalizacji do potoku zaopatrzone w piaskownik i separator lamelowy.

Sumarycznie całość zadania:

- kanalizacja deszczowa fi 400 – ok. 507,0 m,
- kanalizacja deszczowa fi 300 - ok. 32,0,m,
- kanalizacja deszczowa fi 200 - ok. 17,5 m,
- piaskownik – 1 kpl.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

- separator lamelowy o przepustowości 150 dm³/s - 1 kpl.

Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do wykonania oferty określają:

Część pierwsza – Oferta częściowa 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamenhofa oraz przyległych (osiedle Asnyka) w Bystrzycy Kłodzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Senatorska - Pl. Szpitalny w Bystrzycy Kłodzkiej.

Projekt budowlany PB_2 OA i PB_2 PSz – 34 załączniki
(PB1_2 OA do PB29_2 OA i PB1_2 PSz do PB5_2 PSz)

Operat wodnoprawny O_2 OA: 4 załączniki
(O1_2 OA do O4_2 OA)

Uzgodnienia U_2 OA i U_2 PSz – 41 załączników
(U1_2 OA do U26_2 OA i U1_2 PSz do U15_2 PSz)

Specyfikacja techniczna ST_2 OA i ST_2 PSz – 2 załączniki
(ST1_2 OA i ST1_2 PSz)

Przedmiar ST_2 OA i ST_2 PSz – 3 załączniki
(P1_2 OA do P2_2 OA i P1_2 PSz)

Część druga – Oferta częściowa 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej

UWAGA: dokumentacja przedłożona dotyczy ulic Leńskiego (wykonane w latach poprzednich) i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej, zadanie niniejsze dotyczy tylko i wyłącznie ul. 1-go Sierpnia

Projekt budowlany PB_2 1S: 8 załączników
(PB1_2 1S do PB8_2 1S)

Uzgodnienia U_2 1S: 13 załączników
(U1_2 1S do U13_2 1S)

Badanie gruntu G_1 DD: 1 załącznik
(G1_1 DD – dokumentacja geotechniczna)

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa 1 - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Specyfikacja techniczna ST_2 1S: 1 załącznik
(ST1_2 1S)

Przedmiar P: 1 załącznik
(P1_2 1S)

Część trzecia – Oferta częściowa 3

Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej dla Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Projekt budowlany PB_2 OSz: 3 załączniki
(PB1_2 OSz do PB3_2 OSz)

Operat wodnoprawny O_2 OSz: 5 załączników
(O1_2 OSz do O5_2 OSz)

Uzgodnienia U_2 OSz: 17 załączników
(U1_2 OSz do U17_2 OSz)

Specyfikacja techniczna ST_2 OSz: 1 załącznik
(ST1_2 OSz)

Przedmiar P: 1 załącznik
(P1_2 OSz)

Uwaga:

Zamawiający wyjaśnia, że tam gdzie w dokumentacji załączonej do SIWZ (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót), w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający przyjmuje oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w ww. dokumentach. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne będą takie same, lepsze ale nie gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej.

Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

4. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi

4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia publicznego :

Część pierwsza – Oferta częściowa 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamenhofa oraz przyległych (osiedle Asnyka) w Bystrzycy Kłodzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Senatorska - Pl. Szpitalny w Bystrzycy Kłodzkiej – od dnia podpisania umowy do 15.07.2015r.

Część druga – Oferta częściowa 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej – od 16.03.2015r. do 15.07.2015r.

Część trzecia – Oferta częściowa 3

Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej dla Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej – od 16.03.2015r. do 15.07.2015r.

4.2. Za moment zakończenia realizacji zamówienia uważać się będzie datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót łącznie z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, po zakończeniu całego zakresu robót.

4.3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie dotyczących terminu wykonania zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić pod warunkami, o których mowa w pkt.22.4. niniejszego SIWZ.

4.4. Okres gwarancji wynosi nie mniej jak **60 miesięcy** licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

4.5. Wymagania dotyczące gwarancji:

1) Wykonawca obejmuje gwarancją całość przedmiotu zamówienia tj. roboty budowlane wraz z zamontowanymi urządzeniami i materiałami, na okres 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń do całości zamówienia.

2) Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą przez Wykonawcę z należytą starannością w terminie do 14 dni od zgłoszenia.

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

4.6. Okres rękojmi kończy się po upływie trzech miesięcy od zakończenia okresu gwarancji.

5. Termin związania z ofertą

5.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

5.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,

działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RL.M

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

w celu potwierdzenia należy złożyć podpisane oświadczenie załącznik nr 2 do SIWZ

6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

w celu potwierdzenia wymagane jest złożenie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa kanalizacji grawitacyjnej i/lub ciśnieniowej wraz z budową przepompowni ścieków) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, przy czym co najmniej jedna robota powinna odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto nie niższej niż:

dla części pierwszej – 4 000 000,00 zł. (cztery miliony złotych),

dla części drugiej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

dla części trzeciej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

w celu potwierdzenia należy złożyć wypełniony i podpisany załączniki nr 5/1; 5/2; 5/3 do SIWZ

Do wykazu robót dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

6.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności które będą odpowiedzialne za świadczone usługi i kierowanie robotami wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowanie tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby w zespole wykonawcy znalazła się przynajmniej osoba – Kierownik Budowy, posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w sektorze ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,

działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., Nr poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na Portalu UZP.

w celu potwierdzenia należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 6/1; 6/2; 6/3 do SIWZ

6.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

6.4.1. należy wykazać, że posiada się środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej:

dla części pierwszej – 4 000 000,00 zł. (cztery miliony złotych),

dla części drugiej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

dla części trzeciej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

przy czym, w przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie określonej dla danej części, a w przypadku złożenia ofert na kilka części lub jakkolwiek ich kombinację Wykonawca winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie stanowiącej sumę kwot ustalonych dla poszczególnych części zamówienia,

w tym celu należy przedłożyć dokumenty zgodne z §1 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231);

6.4.2. należy złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - zgodnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto:

dla części pierwszej – 4 000 000,00 zł. (cztery miliony złotych),

dla części drugiej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

dla części trzeciej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych).

przy czym, w przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca winien złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie określonej dla danej części, a w przypadku złożenia ofert na kilka części lub jakkolwiek ich kombinację Wykonawca winien złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie stanowiącej sumę kwot ustalonych dla poszczególnych części zamówienia

6.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którzy udokumentują to, poprzez złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i dołączenie załączników wymienionych w pkt. 7.5; 7.6; 7.7 do SIWZ.

W celu potwierdzenia należy złożyć podpisane oświadczenie załącznik nr 3 do SIWZ

6.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w trybie art. 24 ust.2 pkt.5

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

W celu potwierdzenia należy złożyć podpisaną informację ws przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 4 do SIWZ

6.7. Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ,

6.8. Spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania,

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 7 niniejszej SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił z uwzględnieniem art. 26 ustawy.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Potwierdzony formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1 do SIWZ.

7.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór załącznik nr 2.

7.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - wzór załącznik nr 3.

7.4. Informacja ws przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d Pzp - wzór załącznik nr 4

7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębna przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa kanalizacji grawitacyjnej i/lub ciśnieniowej wraz z budowa przepompowni ścieków) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, przy czym co najmniej jedna robota powinna odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto nie niższej niż

dla części pierwszej – 4 000 000,00 zł. (cztery miliony złotych),

dla części drugiej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

dla części trzeciej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych).

Do wykazu robót dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór załączniki nr 5/1; 5/2; 5/3.

7.9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowanie tymi osobami - załączniki nr 6/1; 6/2; 6/3.

7.10 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, mają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu postępowania - wzór załącznik nr 7/1; 7/2; 7/3.

7.11. Dokumenty potwierdzające, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej

dla części pierwszej – 4 000 000,00 zł. (cztery miliony złotych),

dla części drugiej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

dla części trzeciej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

przy czym, w przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie określonej dla danej części, a w przypadku złożenia ofert na kilka części lub jakkolwiek ich kombinację Wykonawca winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie stanowiącej sumę kwot ustalonych dla poszczególnych części zamówienia,

w tym celu należy przedłożyć stosowną informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - zgodnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto

dla części pierwszej – 4 000 000,00 zł. (cztery miliony złotych),

dla części drugiej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych),

dla części trzeciej – 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych).

przy czym, w przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca winien złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w kwocie określonej dla danej części, a w przypadku złożenia ofert na kilka części lub jakkolwiek ich kombinację Wykonawca winien złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w kwocie stanowiącej sumę kwot ustalonych dla poszczególnych części zamówienia

7.12. Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom - wzór załączniki nr 8/1; 8/2; 8/3

7.13. Zaparafowany i podpisany wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzór załączniki nr 9/1; 9/2; 9/3.

7.14. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, należy przedłożyć w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia oraz gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

wymienionych w pkt 7.3; 7.5-7.7 powyżej.

7.15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty odpowiadające dokumentom wymaganym w punktach od 7.5. do 7.7. w formie zgodnej z par.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r poz. 231)

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

8.1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej.

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu, każdy z nich musi złożyć dokumenty wymienione w punktach 7.4.- 7.7 i Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

8.3. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy.

8.4. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 8.3. należy dołączyć do składanej oferty. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj.np.: podpisanie oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń oraz dokumentów

9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i e-mail, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie (w tym również faksem i elektronicznie).

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

9.2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem i drogą elektroniczną na adres i numer Zamawiającego podane w pkt 1 specyfikacji.

9.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach zgodnych z zapisami art. 38 ustawy Pzp.

9.4. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

9.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaze wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pan Bronisław Kuczek – Prokurent, e-mail: sekretariat@zwik.bystrzyca.pl.

11. Wymagania dotyczące wadium

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

dla części pierwszej - 30 000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych),

dla części drugiej - 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych),

dla części trzeciej – 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych),

przy czym w przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części, a w przypadku złożenia ofert na kilka części lub jakkolwiek ich kombinację, Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie stanowiącej sumę wadium ustalonych dla poszczególnych części zamówienia.

11.2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

11.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić na nr konta – 30109022970000000109751104 (Bank Zachodni WBK S.A. o/Bystrzyca Kłodzka).

11.4. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą.

11.5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

12. Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

14. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

15.1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę oraz złożył wymagane oświadczenia na własnym formularzu pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji i ustawie – Prawo zamówień publicznych.

15.2. Wykonawca może złożyć jedną, dwie lub/i trzy oferty częściowe, sporządzając je w języku polskim.

15.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

15.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

15.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze albo ręcznym, jednak we wszystkich przypadkach w sposób czytelny.

15.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

15.8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

15.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

15.10. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione.

Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisanie oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.

15.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby do tego uprawnionej, na zasadach określonych w pkt. 15.10.

15.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,

działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty na zasadach określonych w pkt. 15.10 i 15.11.

15.13. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte (zszyte), w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

15.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: **“NIE UDOSTĘPNIAC – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze zm.)** i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

15.15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

15.16. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Bystrzycy Kłodzkiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
57- 500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4**

Nazwa i adres wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci)

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
na realizację projektu
pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
polegającym na realizacji**

**KONTRAKTU nr 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA
KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA**

Numer sprawy 5/ZWiK/P/2014

Nie otwierać do dnia 16.09.2014r. do godz. 9.30.

15.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub ich braku w wymaganym terminie.

15.18. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

16.1. Oferty należy przesłać/składać do **16.09.2014r.** do godz. **8.30.**, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

16.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane i zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego SIWZ, w sposób opisany w punkcie 15.16 i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofane”.

16.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **16.09.2014r. o godz. 9.30.** w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 2

16.5. Otwarcie ofert jest jawne.

16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia podane zostaną nazwy oraz adresy wykonawców (firm), a także informacje dotyczące cen.

16.7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy

„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

16.8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

16.9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym min.:

- 1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- 2) informacje dotyczące oferowanej ceny.

16.10. Informacje, o których mowa w pkt. 16.9. przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

17. Opis sposobu obliczania ceny

17.1. Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu kodeksu cywilnego tj z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

17.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

17.3. Cena ryczałtowa oraz jej poszczególne składniki Wykonawca powinien wyliczyć na podstawie m.in. załączonego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, uzgodnień branżowych, dokumentacji geologicznej, STWiORB, oraz własnego doświadczenia.

Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać wszelkie elementy cenotwórcze, m.in. w koniecznych przypadkach zastosowanie odwodnień, koszty prób i sprawdzeń, odtworzenia nawierzchni, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim, koszty nadzorów konserwatorskich itp.

17.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 9 do SIWZ – wzorzec umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

18. Kryteria oceny ofert

18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

18.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu/tym Wykonawcy/Wykonawcom, który/rzy przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

18.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

18.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

19. Sprawdzanie wiarygodności ofert

19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

19.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

19.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy

20.1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 proc. ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto).

20.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

20.3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż do czasu zawarcia umowy.

20.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone zgodnie z art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego 3010902297000000109751104 (Bank Zachodni WBK S.A. o/Bystrzyca Kłodzka).

20.6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

20.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia końcowego odbioru robót) i uznania przez Zamawiającego za roboty należycie wykonane, z zastrzeżeniem pkt.20.6.

20.8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30 proc. wysokości zabezpieczenia.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

20.9. Kwota, o której mowa w pkt. 20.8, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

20.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

21.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

21.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu propozycje treści umowy które miały by być zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod rygorem braku zgodny zamawiającego na zawarcie umowy między wykonawcą, a podwykonawcą.

21.3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

- a) przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum wykonawców,
- b) przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną,
- c) przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowy realizacji robót w rozbiciu miesięcznym na całość zadania.

21.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę.

21.5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

22.1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- 1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
- 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
- 3) jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
- 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- 5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;
- 6) podlega unieważnieniu:
 - a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
 - b) w przypadku dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp
 - c) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

22.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w punkcie 8.4 niniejszej SIWZ

22.3. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

22.4. Przewiduje się następujące możliwości i warunki dokonania zmian umowy:

- 1) zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zadania w terminie z uwagi na:
 - a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub działania siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c.
 - b) konieczność wykonania zamiennnej dokumentacji projektowej,
- c) konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych,
- d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,
- e) wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę,
- f) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy,
- g) wystąpienie udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych,
- h) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych dotyczących odniesienia, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia,
- i) niezawinione przez Wykonawcę zawieszenie wykonania części lub całości Robót wynikające z zastosowania się do poleceń Zamawiającego,
- j) uniemożliwienie dokonania prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,
- 2) zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy nie można wykonać zadania w terminie z uwagi na wystąpienie zwłoki w przekazaniu Terenu Budowy z winy Zamawiającego,
- 3) zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy wobec podwykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, ogłoszono upadłość, podwykonawca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej lub zawiesił tą działalność, pod warunkiem że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby, które spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ,
- 4) zmiana zastosowanej stawki VAT w sytuacji, gdy zmianie ulegną przepisy prawne regulujące zastosowaną stawkę VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione,
- 5) zaistnieje potrzeba wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia koniecznych do jego prawidłowego wykonania, w szczególności bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry w tym zakładany efekt ekologiczny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
- 6) zmiana ekspertów w tym kierowników budowy lub robót, jeżeli dotychczasowi eksperci z przyczyn nieprzewidzianych nie będą mogli brać udziału w realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zmiana może być dokonana pod warunkiem, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby, które spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,

działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

W nawiązaniu do art. 144 ust. 2 ustawy Pzp zmiana umowy dokonana w innych przypadkach niż określono powyżej podlega unieważnieniu.

22.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

22.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

23.1. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179-189 Pzp przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej (art. 179 ust. 1 i 2 Pzp).

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 3 Pzp przysługują również Zamawiającemu.

24. Określenia maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

25. Adres poczty elektronicznej lub/i strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Adres poczty elektronicznej: zwik@bystrzyca.pl

Adres strony internetowej: www.zwik.bystrzyca.pl

26. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

26.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenie rozliczeń w walutach obcych.

26.2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN (złotyach polskich).

26.3. Zapłata należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i po uprzednim pozytywnym protokolarnym odbiorze końcowym wykonanych robót.

27. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Nie dotyczy postępowania.

28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

29. Udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

30. Postanowienia końcowe

30.1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

30.2. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, przy czym oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

30.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą one być udostępniane.

30.4. Ujawnianie treści protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad, tj. Zamawiający:

- 1) udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
- 2) wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji;
- 3) wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania;
- 4) umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji;
- 5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

Załączniki (wzory oświadczeń, wniosków) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1- Formularz ofertowy

2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy – prawo zamówień publicznych

3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

4 - Informacja ws przynależności do grupy kapitałowej

5/1; 5/2; 5/3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

6/1; 6/2; 6/3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

7/1; 7/2; 7/3 – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

8/1; 8/2; 8/3 -Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

9/1; 9/2; 9/3 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki dotyczące dokumentacji technicznej:

- dla części pierwszej – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamenhofa oraz przyległych

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,

działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

(osiedle Asnyka) w Bystrzycy Kłodzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Senatorska - Pl. Szpitalny w Bystrzycy Kłodzkiej”.

Projekt budowlany PB_2 OA i PB_2 PSz – 34 załączniki
(PB1_2 OA do PB29_2 OA i PB1_2 PSz do PB5_2 PSz)

Operat wodnoprawny O_2 OA: 4 załączniki
(O1_2 OA do O4_2 OA)

Uzgodnienia U_2 OA i U_2 PSz – 41 załączników
(U1_2 OA do U26_2 OA i U1_2 PSz do U15_2 PSz)

Specyfikacja techniczna ST_2 OA i ST_2 PSz – 2 załączniki
(ST1_2 OA i ST1_2 PSz)

Przedmiar ST_2 OA i ST_2 PSz – 3 załączniki
(P1_2 OA do P2_2 OA i P1_2 PSz)

- dla części drugiej – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej”

Projekt budowlany PB_2 1S: 8 załączników
(PB1_2 1S do PB8_2 1S)

Uzgodnienia U_2 1S: 13 załączników
(U1_2 1S do U13_2 1S)

Badanie gruntu G_1 DD: 1 załącznik
(G1_1 DD – dokumentacja geotechniczna)

Specyfikacja techniczna ST_2 1S: 1 załącznik
(ST1_2 1S)

Przedmiar P: 1 załącznik
(P1_2 1S)

- dla części trzeciej – „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej dla Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej”

Projekt budowlany PB_2 OSz: 3 załączniki
(PB1_2 OSz do PB3_2 OSz)

Operat wodnoprawny O_2 OSz: 5 załączników
(O1_2 OSz do O5_2 OSz)

Uzgodnienia U_2 OSz: 17 załączników
(U1_2 OSz do U17_2 OSz)

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Specyfikacja techniczna ST_2 OSz: 1 załącznik
(ST1_2 OSz)

Przedmiar P: 1 załącznik
(P1_2 OSz)

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”

otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

W celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentów przetargowych nazwy własne dostawców lub producentów materiałów zostały użyte, to są przykładowe.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dodatkowo, w celu jednoznacznego określenia granic parametrów dla najważniejszych materiałów lub urządzeń, które Zamawiający dopuści do zastosowania jako „równoważne” lub „podobne” lub „analogiczne”, poniżej określone zostały granice tych parametrów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przetarg nieograniczony na realizację Projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” polegającego na realizacji Kontraktu nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na terenach miasta Bystrzyca Kłodzka”

Pompownia ścieków w rejonie ulic: L. Zamenhofa i W. Broniewskiego. Pompownię należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi wybranego dostawcy. Dopuszczalna jest niewielka zmiana rzędnych wlotu przewodu grawitacyjnego, wylotu przewodu ciśnieniowego oraz dna pompowni po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Założone granice parametrów:

- pompownia ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie przez wybranego dostawcę lub producenta, a jej praca będzie automatyczna,
- pompownia ścieków będzie studnią podziemną o średnicy od 1,5 m do 1,8 m,
- płaszcz pompowni i pokrywa będą wykonane z polimerobetonu (pokrywa przejazdowa, właz typu ciężkiego – pompownia umieszczona będzie w chodniku),
- elementy zbiornika pompowni będą łączone w sposób zapewniający szczelność,
- pompownia będzie wyposażona w 2 pompy zatapialne (schemat pracy 1P+1R, rezerwa włączana naprzemiennie) z silnikami zasilanymi prądem trójfazowym,
- korpus pompy i jej elementy muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków komunalnych,
- pompy będą w wykonaniu antywybuchowym,

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
otrzymał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

- urządzenia oraz elementy metalowe pompowni muszą być połączone instalacją wyrównawczą,
- zbiornik pompowni będzie zawierał podstawowe wyposażenie: podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne wewnętrzne ze stali nierdzewnej, właz, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch ocynkowany do opuszczania i wciągania pomp, kolano stopowe sprzęgające, prowadnice, sondę głębokości, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo-zasilającą, kable zasilające i sterownicze,
- pompownia będzie wyposażona w modem komunikacyjny GSM oraz sterownik mikroprocesorowy umożliwiający monitoring pracy urządzenia oraz powiadamianie o awariach,
- pompownia będzie wyposażona w gniazdo do przyłączenia agregatu prądotwórczego,
- wydajność pompowni ścieków: $Q = 6 - 7 \text{ dm}^3/\text{s}$,
- wysokość podnoszenia dostosowana do ciśnienia w rurociągu tłocznym w miejscu włączenia,
- przewód tłoczny z rur polietylenowych o średnicy DN 100 mm,
- ilość podłączeń dopływów grawitacyjnych do pompowni: 2 x DN 200 mm.

Osadnik zawieszin w ulicy Ogrodowej. Założone granice parametrów:

- osadnik będzie wykonany z gotowych elementów prefabrykowanych dostarczonych w komplecie przez wybranego dostawcę lub producenta,
- osadnik będzie studnią podziemną o średnicy od 3,0 m do 3,4 m,
- osadnik i pokrywa będą wykonane z betonu klasy nie niższej niż B-45 (pokrywa przejazdowa, właz typu ciężkiego – osadnik umieszczony będzie w drodze),
- elementy prefabrykowane osadnika będą łączone w sposób zapewniający szczelność,
- wewnętrzna powierzchnia osadnika i elementy jego wyposażenia muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków deszczowych,
- minimalna wymagana objętość czynna osadnika: $V = 20 \text{ m}^3$,
- doprowadzenie wód deszczowych przewodem o średnicy DN 400 mm,
- odprowadzenie wód deszczowych przewodem o średnicy DN 400 mm.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
otrzymał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Separator ropopochodnych w ulicy Ogrodowej. Założone granice parametrów:

- separator będzie wykonany z gotowych elementów prefabrykowanych dostarczonych w komplecie przez wybranego dostawcę lub producenta,
- separator wyposażony będzie we wkład lamelowy,
- separator będzie studnią podziemną o średnicy od 1,2 m do 1,5 m,
- separator i pokrywa będą wykonane z betonu klasy nie niższej niż B-45 (pokrywa przejazdowa, właz typu ciężkiego – separator umieszczony będzie w drodze),
- elementy prefabrykowane separatora będą łączone w sposób zapewniający szczelność,
- wewnętrzna powierzchnia osadnika i elementy jego wyposażenia muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków deszczowych,
- minimalna wymagana przepustowość nominalna separatora: $Q = 15 \text{ l/dm}^3$,
- doprowadzenie wód deszczowych przewodem o średnicy DN 400 mm,
- odprowadzenie wód deszczowych przewodem o średnicy DN 400 mm.

Rury kanalizacyjne grawitacyjne kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur:

- Kanalizacyjnych kielichowych o ściankach litych: PCV DN 200 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$, PCV DN 150 mm, $SN \geq 4 \text{ kN/m}^2$ lub kanalizacyjnych strukturalnych dwuściennych z PP o sztywności obwodowej $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ lub z rur kamionkowych kielichowych z uszczelkami.

Rury kanalizacyjne grawitacyjne kanalizacji ogólnospławnej. Dopuszcza się wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur:

- Kanalizacyjnych kielichowych o ściankach litych: PCV DN 400 mm, DN 300 mm, DN 200 mm $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ lub kanalizacyjnych strukturalnych dwuściennych z PP o sztywności obwodowej $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$.

Rury kanalizacyjne tłoczne kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się wykonanie kanalizacji tłocznej z rur ciśnieniowych z polietylenu (PE) DN 100 mm, PN10 według PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001.

Studnie kanalizacyjne. Należy zastosować studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy DN 400 mm, DN 600 mm, DN 1000 mm oraz studnie kanalizacyjne z betonu klasy BS DN 1,5 m, DN 1,2 m, DN 1,0 m.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
otrzymał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Studnie znajdujące się na terenach zielonych (poza pasem drogowym) należy zamknąć włączkami żeliwnymi A15 (sporadycznie przy placach postojowych B125) na pierścieniach (stożkach) odciążających.

Studnie z tworzyw sztucznych znajdujące się w drogach i ich poboczach należy zamknąć włączkami żeliwnymi typu D400 (40 t) z żelbetowym pierścieniem lub stożkiem odciążającym.

Studnie betonowe BS zlokalizowane w pasie drogowym należy zwieńczyć włączkami żeliwnymi typu D400 (40 t) na zwężce lub płycie pokrywowej, a w lokalizacjach poza pasem drogowym zakończyć włączkami B125.

Studnie betonowe systemowe mogą być wykonane jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych lub z prefabrykowanych elementów z betonu klasy nie niższej niż B-45.

Wpusty uliczne. Należy zastosować wpusty o średnicy nominalnej DN 600 mm. Wpusty należy zaopatrzyć w żeliwną kratę ściekową klasy D 400 (40 t). Komora wpustu może być wykonana z tworzyw sztucznych lub z betonu klasy nie niższej niż B-45.

Rury osłonowe, ochronne, zabezpieczające. Należy zastosować rozwiązania podane w „PB16_2 OA Opis cz.sanitarna”, „PB5_2 PSz OPIS PROJEKTU”, „PB1_2 1S Opis techn”, „PB3_2 OSz Opis” (pliki stanowiące integralną część SIWZ).

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
otrzymał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM