



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ldz. 1709 /OŚ/2026

Nr (znak sprawy): 1/ZWiK/P/2026

Odpowiedzi na pytania do przetargu pn.:

**Naprawa infrastruktury kanalizacyjnej uszkodzonej przez powódź na obszarze
Gminy Bystrzyca Kłodzka -
Oczyszczenie komór z osadów popowodziowych.**

1). Prosimy o wskazanie producenta aktualnie zamontowanych membran oraz potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zastosowania membran tego samego producenta. W przypadku braku takiego wymogu prosimy o informację, czy dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Odpowiedź: Na obiekcie oczyszczalni ścieków zamontowany jest system napowietrzania SANITARE z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi membranowymi 9". Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

2). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej o parametrach 63A, wody hydrantowej (ppoż.) oraz studzienki lub innego punktu odbioru odcieków z prasy odwadniającej.

Odpowiedź: Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej o wskazanej w zapytaniu parametrze 63A. Zamawiający zapewnia również nieodpłatny dostęp do wody hydrantowej oraz dostęp do punktu odbioru odcieków z prasy odwadniającej.

3). Biorąc pod uwagę ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz fakt, że ilości osadów wskazane w dokumentacji jedynie wartościami szacunkowymi, prosimy o określenie maksymalnej ilości osadów objętej wynagrodzeniem ryczałtowym, odrębnie dla przepompowni ścieków oraz odrębnie dla reaktora biologicznego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, w że w przypadku stwierdzenia ilości osadów przekraczających wskazane wartości, ich usunięcie, transport i zagospodarowanie będą rozliczane za dodatkowym wynagrodzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że maksymalna ilość odpadu z reaktora biologicznego wyniesie 700 Mg(ton), natomiast ilość odpadu z przepompowni ścieków nie powinna być większa niż 100 Mg(ton) odpadu. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia sumarycznej ilości odpadów powyżej 800 Mg(ton) koszty ich usunięcia, transportu i zagospodarowania zostaną pokryte przez Zamawiającego.